

Do zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Odbudowa drogi Popielowska Kolonia – Mikolin 101819 O

W związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na w/w przetarg, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1:

Zamawiający w przedmiarach robót (zad. Nr 1 – poz. Nr 25, zad. Nr 2 – poz. Nr 7), przewiduje ułożenie jako nawierzchni drogi warstwy mieszanki mineralno-bitumicznej wiążącej gr. 5 cm. Warstwa wiążąca posiada strukturę półzamkniętą co spowoduje całkowitą degradację takiej nawierzchni po okresie zimowym. Jako warstwa jezdna powinna być zastosowana nawierzchnia bitumiczna o strukturze zamkniętej – warstwa ścieralna i tylko w przypadku wykonania takiej nawierzchni Wykonawca jest w stanie udzielić Zamawiającemu wymaganej gwarancji. Prosimy zatem o stosowną korektę przedmiotowych przedmiarów robót.

Odpowiedź:

Zamawiający omyłkowo w przedmiarze ujął warstwę wiążącą, należy przyjąć warstwę ścieralną gr. 5cm.

Z up. Wójta

mgr Maciej Kupka
Zastępca Wójta