



BOS.271.8.2019.TJ

Popielów, dn. 16.05.2019 r.

**Otrzymują Wykonawcy
którzy pobrali SIWZ**

treść niniejszego pisma
zamieszczono na stronie www.bip.popielow.pl

ODPOWIEDŹ

na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15-05-2019 r. wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm./ w trybie przetargu nieograniczonego, na:

"Budowę ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski”

Treść pytań jest następująca:

1. Prosimy o podanie ile projektów podziałów należy wykonać dla poszczególnych części objętych postępowaniem. Jeżeli ilość ta nie jest znana prosimy o podanie jaką ilość projektów podziałów należy przyjąć do oferty.
2. Prosimy o odpowiedź czy w ofercie należy przyjąć koszt zaprojektowania obiektów mostowych nad rzeką Budkowiczanką, Brynicą i Stobrawą. Jeżeli nie to czy w sytuacji gdy szerokość istniejącego obiektu nie będzie pozwalała na zaprojektowanie ciągu pieszo rowerowego na istniejącym obiekcie należy przewidzieć przerwanie ciągłości ścieżki pieszo rowerowej na długości obiektu.
3. Prosimy o odpowiedź czy w ramach dokumentacji należy przewidzieć budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej.
4. Prosimy o odpowiedź czy szerokość ścieżki pieszo rowerowej podana w PFU jest obligatoryjna. PFU zakłada wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m. § 47 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie dopuszcza taką szerokość dla ścieżki rowerowej jednokierunkowej gdy ze ścieżki mogą korzystać piesi. Prosimy o informację czy należy przewidzieć uzyskanie odstępstwa dla przedmiotowego ciągu pieszo rowerowego czy należy zaprojektować ciąg pieszo-rowerowy jednokierunkowy z dopuszczeniem ruchu pieszego.

Jednocześnie przedstawiamy poniżej stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii. Stanowisko to, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym doręczono SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.bip.popielow.pl.

Stanowisko Zamawiającego:

Odpowiedź 1.

Przewiduje się konieczność wydzielenia około 150 działek dla wszystkich odcinków z rozbiem na odcinki:

- odcinek I – około 60,
- odcinek II – około 30,
- odcinek III – około 40,
- odcinek IV około 20.

Ostateczna ilość działek podlegająca podziałowi zostanie ustalona we wstępnej fazie opracowania projektowego, po ustaleniu ostatecznego przebiegu ścieżki biorąc pod uwagę zasadność przyjętych rozwiązań projektowych.

Odpowiedź 2.

W projekcie należy przyjąć zaprojektowanie przepustów w ciągach występujących rowów melioracyjnych oraz zaprojektowanie nowych lub przebudowa istniejących mostów nad rzekami:

- Budkowiczanka – do wykorzystania istniejąca szerokość mostu,
- Brynica – do wykorzystania istniejąca szerokość mostu,
- Stobrawa – w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych planuje się wykonanie nowej kładki obok istniejącego mostu.


Ostateczne rozwiązania zostaną ustalone we wstępnej fazie opracowania projektowego, po uzgodnieniu ostatecznego przebiegu ścieżki, biorąc pod uwagę zasadność przyjętych rozwiązań projektowych

Odpowiedź 3.

W ramach opracowania dokumentacji projektowej należy przewidzieć budowę kanalizacji deszczowej na wybranych odcinkach, w miejscach, gdzie będzie to technicznie uzasadnione.

Odpowiedź 4.

Należy przewidzieć odstępstwa dla przedmiotowego ciągu pieszo – rowerowego w zakresie jego szerokości. Ostateczna szerokość zostanie ustalona we wstępnej fazie opracowania projektowego, po uzgodnieniu ostatecznego przebiegu ścieżki, biorąc pod uwagę zasadność przyjętych rozwiązań projektowych.

Z up. WÓJTA

Artur Kąsy-Budzicz
Zastępca Wójta

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy pobrali siwz,

- a/a.