



GMINA POPIELÓW



POLSKA NAGRODA JAKOŚCI

Gmina Popielów
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
tel./fax 77/ 427 20 23

46-090 Popielów • ul. Opolska 13 • tel. 77 / 427 58 22 • fax 77/ 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl • www.popielow.pl

Popielów, dnia 02.03.2020 r.

BOS.271.1.2020.TJ

**Otrzymują Wykonawcy
którzy pobrali SIWZ**

treść niniejszego pisma
zamieszczono na stronie www.bip.popielow.pl

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmię informujemy, iż w dniu 28.02.2020 r. wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27/ w trybie przetargu nieograniczonego, na:

"Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Popielów"

Treść pytań jest następująca:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami w przedmiarze, a dokumentacją.

Pytanie 1.

Dot. Zadania nr 1 – pozycja nr 20 przedmiaru. W dokumentacji występuje warstwa wiążąca AC11W w przedmiarze AC16W. Którą zastosować?

Pytanie 2.

Dot. Zadania nr 1 – pozycja nr 7 i 8 przedmiaru. Brak krotności.

Pytanie 3.

Dot. Zadania nr 3 – pozycja 28 przedmiaru. W dokumentacji występuje warstwa ściernalna gr. 5 cm w przedmiarze gr. 6 cm. Która grubość jest prawidłowa?

Jednocześnie przedstawiamy poniżej stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii. Stanowisko to, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym doręczono SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.bip.popielow.pl.

Stanowisko Zamawiającego:

Odpowiedź 1. Należy przyjąć warstwę wiążącą AC16W.

Odpowiedź 2. Przyjąć głębokość korytowania oraz wywóz urobku wg. dokumentacji projektowej.

Odpowiedź 3. Przyjąć grubość warstwy ścieralnej 6 cm.

Z up. WÓJTA

Artur Kąnsy-Budzicz
Zastępca Wójta

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy pobrali siwz,
- a/a.