

Gmina Popielów
ul. Opolska 13
46-090 Popielów

BOS.271.2.2021.TJ

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO / PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego pytaniami dotyczącymi postępowania, na „Przebudowa drogi gminnej - ul. Pokojskiej w miejscowości Lubienia” zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2020r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, poniżej zamieszczam treść pytań wraz z odpowiedziami. Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1. Treść pytań jest następująca:

Pytanie 1. Opis Techniczny i rys. nr 4.1 – „Przekroje konstrukcyjne” wskazują, w konstrukcji jezdni, na wykonanie wzmocnienia podłoża mieszanką związaną spoiwem hydraulicznym $C1,5/2 \leq 4,0$ MPa o gr. 15 cm. Wykonanie przedmiotowej warstwy konstrukcyjnej nie jest ujęte w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie zaistniałej rozbieżności.

Pytanie 2. Przedmiar robót przewiduje ograniczenie jezdni krawężnikiem bet. najazdowym 15x22cm,

rys. nr 4.1 – „Przekroje konstrukcyjne” wskazuje na krawężnik bet. 15x30cm, natomiast Opis techniczny mówi o oporniku bet. 12x25cm. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju elementów betonowych ograniczających jezdnię.

Pytanie 3. W jaki sposób Zamawiający chce uzyskać odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo na przyległe tereny zielone skoro, zgodnie z rys. nr 4.1 – „Przekroje konstrukcyjne”, projektowany krawężnik /opornik znajduje się 5cm powyżej projektowanej niwelety jezdni?

2. Jednocześnie przedstawiamy poniżej stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii. Stanowisko to, zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
<https://bip.popielow.pl/193/110/przetargi.html>.

Stanowisko Zamawiającego:

Odpowiedź 1. Stabilizacja w przedmiarze robót - poz. 15.

Odpowiedź 2. Można pozostawić dowolność doboru krawężnika/opornika. Można też przyjąć zgodnie z przedmiarem robót czyli krawężnik betonowy 15x22cm.

Odpowiedź 3. Przekrój jasno przedstawia, że krawężnik jest wtopiony.

II. PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z udzielonymi odpowiedziami na zapytania do SWZ, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp przesuwa termin wyznaczony na składanie i otwarcie ofert. Nowy (aktualny) **termin składania ofert to 24.05.2021 r. godz. 11.00, otwarcie 24.05.2021r. godz. 12.00.**

III. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku ze zmianą terminu składania ofert, na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w następującym zakresie:

1. Rozdział 14 pkt. 14.3. SWZ, było zapisane:

„Termin składania ofert: 20.05.2021 r. do godz. 11:00”

Powinno być:

„**Termin składania ofert: 24.05.2021 r. do godz. 11:00”**

2. Rozdział 14 pkt. 14.4. SWZ, było zapisane:

„Termin otwarcia ofert: 20.05.2021 r. godz. 12:00”

Powinno być:

„**Termin otwarcia ofert: 24.05.2021 r. godz. 12:00”**

3. Rozdział 15 pkt. 15.1. SWZ, było zapisane:

„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 18.06.2021 r.”

Powinno być:

„**Wykonawca jest związany ofertą do dnia 22.06.2021”**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Przedmiotowe zmiany SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.


WÓJT
mgr Sybilla Stelmach

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)