

Popielów, dnia 01.07.2022 r.

Gmina Popielów
ul. Opolska 13
46-090 Popielów

BOS.271.11.2022.TJ

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy postępowania pn.: „**Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach**” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2022/BZP 00207516/01 z dnia 2022-06-14.

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego pytaniami zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2020 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 z dnia 2021.06.24 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp, poniżej zamieszczam treść pytań wraz z odpowiedziami. Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Treść pytań jest następująca:

Pytanie

W związku z wynagrodzenie ryczałtowym prosimy o wyjaśnienie do prowadzonego postępowania:

- W opisie do projektu znajdujemy informacje o dociepleniu stropu wełna 30 cm - brak w przedmiarze;
- W projekcie nie znajdujemy zakresu związanego z utwardzeniem terenu i ogrodzeniem wraz z bramą, natomiast jest taki zakres w przedmiarze;
- w projekcie brak konstrukcji daszków - jednospadowe daszek nadwejściowy - 2,50*1,20 ze szkła bezpiecznego na konstrukcji stalowej - natomiast występuje w przedmiarze.

Prosimy o wyjaśnienie czy i jaki zakres jest do wykonania oraz wprowadzenie korekt do przedmiaru i co należy ująć w przedmiarze.

Jednocześnie przedstawiamy poniżej stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii. Stanowisko to, zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://bip.popielow.pl/193/110/przetargi.html>.

Stanowisko Zamawiającego:

Odpowiedź

- Należy przyjąć do wyceny robót budowlanych docieplenie stropu wełną gr. 30 cm na powierzchni 260,00 m²
- Należy wycenić zgodnie z przedmiarem zakres prac związanych z utwardzeniem terenu i ogrodzeniem.
- Należy przyjąć do wyceny daszek w konstrukcji szklanej – 2 tafle szkła bezpiecznego na wspornikach stalowych i zestawem mocującym. Wymiar daszku szklanego 2,50-1,20.

Z up. WÓJTA
/-/ Artur Kansy-Budzicz
Zastępca Wójta

.....
*(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)*