



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OPOLU

ul. Krakowska 51, 45-018 Opole

sekr. tel. 77 44 28 500, fax 77 44 28 505

e-mail: sekretariat.psse.opole@sanepid.gov.pl, www.gov.pl/web/psse-opole.pl

HK.90820.2.12.2023.ZD

Urząd Gminy w Popielowie

Opole, dn. 19-10-2023

4111. 2023

19. 10. 2023

Ocena jakości wody w III kwartale 2023 r.

wpłynęło / L. dz.

19.10.23
BOS - P. Mielon
P. R. Kosiński
19.10.2023
UW

W związku z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.) zgodnie z prowadzonym programem monitoringu jakości wody na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu nadzoru nad jakością wody oraz na podstawie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przez PROWOD Sp. z o.o., ul. Janiny Kłopotckiej 3, 45-920 Opole na wodociągu publicznym Stare Siołkowice stwierdza się, że woda w badanym zakresie jest przydatna do spożycia przez ludzi i spełnia wymagania określone w wyżej cyt. rozporządzeniu.

W analizowanym okresie stwierdzono obecność pojedynczych bakterii enterokoków (paciorkowców kałowych) w wodzie wodociągowej. Przeprowadzono badania kontrolne, w których nie potwierdzono przekroczenia powyższego parametru.

W wrześniu br. stwierdzono obecność pojedynczych bakterii grupy coli w wodzie wodociągowej. W dniu 18.09.2023r. wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi ze względu na obecność bakterii grupy coli. Po zakończeniu działań naprawczych pobrano próbki wody do badań rekontrolnych. W żadnej z pobranych próbek wody nie stwierdzono przekroczeń mikrobiologicznych, decyzja została wykonana.

Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania, a zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny Stare Siołkowice obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Stare Siołkowice, Popielów, Nowe Siołkowice, Rybna, Lubienie, Kaniów i Kolonia Popielowska.

Badania jakości wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2023r. Sprawozdania z badań były przekazywane w terminach określonych w w/w rozporządzeniu.

Otrzymuje:

1. PROWOD Sp. z o.o.
ul. Janiny Kłopotckiej 3, 45-920 Opole

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Popielów
ul. Opolska 13, 46-090 Popielów
2. a/a

Sprawę prowadzi mł. asystent Zuzanna Dymyter tel. 77 44 28 511

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

mgr Marzena Nanowska-Geisler

Podpis elektroniczny zweryfikowano

w dniu 19.10.2023
wynik weryfikacji: ważny / nieważny /
brak możliwości weryfikacji

Emu Kili

czytelny podpis sporządzający w druk